



Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 25 de julio de 2024

NOTA GC N° 416/2024

Ref.: Licitación Privada (Modo III) N° 14/2024 "Compra corporativa de aires acondicionados".
SOLPED N° 9.000.063.

CIRCULAR N° 2-ACLARATORIA CON CONSULTAS Y PRÓRROGA DE FECHA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS Y APERTURA DE OFERTAS TÉCNICAS.

Consulta N° 1: Renglón N° 3 - Pide equipos de 6000 Frig/Cal - Que pueden ser Split o Piso/techo, para esta potencia en la actualidad no viene en piso/Techo y son equipos monofásicos y se pide Trifásicos. Por lo cual, saber si: ¿Se aceptan equipos Split de 6000 o 5500 en frigorías monofásicos?

Respuesta N° 1: Se aceptan equipos de 6000fg inverter split monofásicos.

Consulta N° 2: Renglón N° 4 - Los equipos inverter de 9000 Frig/Cal Piso/Techo, hay marcas que vienen monofásico. Saber, si: ¿Se permiten equipos monofásicos o trifásicos indistintamente?.

Respuesta N° 2: Los equipos inverter de 9000fg deben ser Trifásicos; no admitiéndose alimentación monofásica.

Asimismo, se notifica prórroga de la fecha de presentación de ofertas y aperturas, siendo las nuevas fechas de interés:

CONSULTAS DE PLIEGOS: de lunes a viernes de 9:00 a 18:00 hs. por correo electrónico a abassedas@eana.com.ar cc: compras@eana.com.ar, hasta cinco (5) días hábiles antes de la fecha de apertura.



**Secretaría
de Transporte**
Ministerio de Economía

**EANA | NAVEGACIÓN
AÉREA ARGENTINA**

PERÍODO DE RECEPCIÓN DE SOBRES: de lunes a viernes de 10:00 hs. a 17:00 hs. en la Mesa de Entradas de EANA SE - Bouchard 547 (1106), piso 9° CABA, hasta el 07 de agosto de 2024 hasta las 11:30 hs.

ACTO DE APERTURA OFERTAS TÉCNICAS: 07 de agosto de 2024 a las 12:00 hs. en EANA SE - Bouchard 547 piso 7°.



CDOR. ESTEBAN BRUNO
Secretario General
EANA S.E.