



Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 1 de julio de 2024

NOTA GC N° 369/2024

Ref.: SOLPED N° 9.000.053 Lic. Priv. (Modo III) N° 13/2024. Racks y Accesorios.

CIRCULAR N° 2 – ACLARATORIA CON CONSULTAS

Pregunta: Quería consultar si es primordial cotizar el pedido completo, consulto esto porque hay materiales los cuales nosotros no contamos y la realidad es que no quisiéramos quedarnos afuera por ese motivo.

Respuesta: De acuerdo al punto 5. ESQUEMA DE ADJUDICACIÓN, la adjudicación se realizará por renglones, debiéndose respetar las cantidades requeridas por renglón. Por lo que no será necesario que un solo oferente cotice la totalidad de los renglones.

Pregunta: Renglón 8, ¿Va el cepillo colocado en las 19”?

Respuesta: Este renglón se integra a la solución de los racks de los Renglones N° 1 y N° 2. Es solicitado para mantener el nivel de estanqueidad deseado para la solución tecnológica en cuestión y mejora del cableado interno (conjunto al Renglón N° 9) en los laterales de los racks. El Oferente podrá ofrecer una solución alternativa que garantice la funcionalidad de este sistema, y deberá adjuntar información técnica en su propuesta. Además, deberá permitir el tipo de montaje en perfil 19”.

Pregunta: Renglón 9, no contamos con ese material, ¿se puede suplantar con otro tipo de organizador?

Respuesta: Considerar respuesta anterior.

Pregunta: Renglón 16 no cotizamos.

Respuesta: Es necesaria para la solución del Renglón 1.




**Secretaría
de Transporte**
Ministerio de Economía

EANA | NAVEGACIÓN
AÉREA ARGENTINA

Pregunta: Necesitamos más información del renglón 18.

Respuesta: Como se indica en la tabla de datos garantizados, se necesita una caja metálica que se pueda instalar en una caja universal tipo SCUS (Samet, ver imagen adjunta) y que esté calada y perforada de tal manera que se pueda instalar las tomas tipo IEC solicitadas en el Renglón N° 19.



CDOR. MARIO R. CASSINI
Gerente de Compras
EANA S.E.