



Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 15 de octubre de 2024

NOTA GC N° 560/2024

Ref.: SOLPED N° 9.000.082. Licitación Privada (Modo III) N° 20/2024. "Adquisición de baterías para sistemas SAI-UPS varios"


CIRCULAR N°1 – ACLARATORIA

PREGUNTA 1:

Se solicitan baterías con tecnología GEL. ¿Quisiera saber si es viable acepten con tecnología AGM electrolito absorbido?

RESPUESTA:

Las baterías requeridas son con tecnología GEL. No se aceptarán baterías con tecnología AGM electrolito absorbido.


TANIA L. BORGES
GERENTE DE COMPRAS
EANA S.E.